



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

PROTOCOLO:
77500/25

RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS
NOME FANTASIA
ESTÁDIO JONAS DUARTE

FINALIDADE
FUNCIONAMENTO

PROJETO APROVADO
30342/25

CNPJ/CPF
01.067.479/0001-46

ENDERECO
AVENIDA BRASIL SUL, QD.:ESTÁDIO JONAS DUARTE LT., ESTÁDIO JONAS DUARTE, VILA MIGUEL JORGE, ANÁPOLIS, 75000000

CNAE PRIMÁRIO
9319101

OCUPAÇÃO/USO
Local de Reunião de Público

DIVISÃO
F-3

DESCRIÇÃO
produção e promoção de eventos esportivos

CARGA DE INCÊNDIO
150.0 MJ/m²

ALTURA
menor que ou igual 6 metros

ÁREA TOTAL
9743.84m²

OBM RESPONSÁVEL
3º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR

DATA DE EMISSÃO
06/01/2026

DATA DE VALIDADE
12/05/2026

OBSERVAÇÃO

ART: 1020250155478; 1020250012414; 1020240090915; 1020250080234;

Obs.: Sistema Preventivo Existente: 1 SISTEMA DE HIDRANTES OU MANGOTINHOS; 1 SEGURANÇA ESTRUTURAL; 1 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA; 1 SISTEMA MÓVEL.

LOTAÇÃO MÁXIMA: 10.000 PESSOAS.

Este Certificado de Conformidade deve permanecer na edificação e ser fixado em local visível ao público.

É responsabilidade do responsável, a qualquer título, da edificação ou área de risco a manutenção das medidas de segurança contra incêndio e pânico.

Estará sujeito às sanções previstas na Lei 15.802/2006 (cassação, multa, interdição, embargo e outras) o responsável, a qualquer título, que:

-utilizar ou destinar, de forma diversa de sua finalidade, quaisquer equipamentos de segurança contra incêndio e pânico instalados ou que fazem parte das edificações;

-manter qualquer uso, atividade ou ocupação em edificação sem o Certificado de Conformidade e de Credenciamento ou estando este vencido.

ATENÇÃO!

Verifique a autenticidade deste documento no site:

<https://siapi.bombeiros.go.gov.br/validarCerconWeb.jsf>

Código de controle do CERCON: 581b8aafdb13c



EMERGÊNCIA
LIGUE
193