



# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

PROTOCOLO:  
58379/26

RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS  
NOME FANTASIA  
ESTÁDIO JONAS DUARTE

FINALIDADE  
HABITE-SE

PROJETO APROVADO  
30342/25

CNPJ/CPF  
01.067.479/0001-46

ENDEREÇO  
AVENIDA BRASIL SUL, QD.:0 LT.:0, ESTÁDIO JONAS DUARTE, VILA MIGUEL JORGE, ANÁPOLIS,  
75000000

CNAE PRIMÁRIO  
9319101

OCUPAÇÃO/USO  
Local de Reunião de Público

DIVISÃO  
F-3

DESCRIÇÃO  
produção e promoção de eventos esportivos

CARGA DE INCÊNDIO  
150.0 MJ/m<sup>2</sup>

ALTURA  
menor que ou igual 6 metros

ÁREA TOTAL  
9743.84m<sup>2</sup>

OBM RESPONSÁVEL  
3º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR

DATA DE EMISSÃO  
13/05/2026

DATA DE VALIDADE  
27/04/2027

#### OBSERVAÇÃO

ART: 1020240014930; 1020260138595; 1020260131999; 1020260131999;

Obs.: Sistema Preventivo Existente: 5 EXTINTOR AGUA 2-A; 15 EXTINTOR PO 2-A:20-B:C; 1 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA; 29 SISTEMA MÓVEL; 9 EXTINTOR PO 20-B:C; 1 SISTEMA DE HIDRANTES OU MANGOTINHOS. Inspeção realizada conforme projeto técnico 30342/25. LOTAÇÃO MÁXIMA : 10.000 PESSOAS.

Este Certificado de Conformidade deve permanecer na edificação e ser fixado em local visível ao público.

É responsabilidade do responsável, a qualquer título, da edificação ou área de risco a manutenção das medidas de segurança contra incêndio e pânico.

Estará sujeito às sanções previstas na Lei 15.802/2006 (cassação, multa, interdição, embargo e outras) o responsável, a qualquer título, que:

-utilizar ou destinar, de forma diversa de sua finalidade, quaisquer equipamentos de segurança contra incêndio e pânico instalados ou que fazem parte das edificações;

-manter qualquer uso, atividade ou ocupação em edificação sem o Certificado de Conformidade e de Credenciamento ou estando este vencido.

#### ATENÇÃO!

Verifique a autenticidade deste documento no site:

<https://siapi.bombeiros.gov.br/validarCERCONWeb.jsf>

Código de controle do CERCON: 425e99eb44f64



EMERGÊNCIA  
LIGUE  
193