



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

PROTOCOLO:
177902/22

Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA

Nome Fantasia

ESTÁDIO WALDEIR JOSÉ DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF

CNPJ: 01.065.846/0001-72

Fone

(62)33899446

Finalidade

FUNCIONAMENTO

Número CBMGO

36261842094

Projeto Aprovado

4854/16

CNAE

9311500

Endereço

AV. GOIÁS, QD.:* LT.:*, Nº S/N, BARSANULFO, GOIANÉSIA, 76380000

Ocupação/Us

Local de Reunião de Público

Divisão

F-3

Descrição

gestão de instalações de esportes

CNAE Secundário

NÃO INFORMADO

Divisão

NÃO INFORMADO

Descrição CNAE Secundário

NÃO INFORMADO

Carga de Incêndio

150.0 MJ/m²

Área

2061.04 m²

Altura

terreo

Risco

BAIXO

Quartel Responsável

18º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR

Data de emissão

19/01/2023

Data de validade

30/12/2023

Observação:

ART: 1020230004171; 1020230015957;

Obs.: Sistema Preventivo Existente: 4 EXTINTOR PO 2-A:20-B:C; 1 EXTINTOR AGUA 2-A; 1 EXTINTOR CO2 5-B:C. LOTAÇÃO MÁXIMA DE 3.690 PESSOAS CONFORME PARECER 01/2022 DO 18º BBM.

Credenciamento: null.

Este Certificado de Conformidade deve permanecer na edificação a ser afixado em local visível ao público.

É responsabilidade do responsável, a qualquer título, da edificação ou área de risco a manutenção das medidas de segurança contra

Estará sujeito às sanções previstas na Lei 15.802/2006 (cassação, multa, interdição, embargo e outras) o responsável, a qualquer título, que:

-utilizar ou destinar, de forma diversa de sua finalidade, quaisquer equipamentos de segurança contra incêndio e pânico instalados ou que fazem parte das edificações;

Código de controle do CERCON: 1439a2e678c9a

A autenticidade deste Certificado deverá ser confirmada na página do

<http://www.bombeiros.go.gov.br>

Unidade de Atendimento: 18º batalhão bombeiro militar

GOIANÉSIA, 19 de janeiro de 2023.

EMERGÊNCIA
LIGUE
193

cbmgo.13cibm@gmail.com

avenida contorno, s/n, dona fiica, goianésia, 76380-000

Telefone para dúvidas e consultas:62 3353 3393