



# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

**PROTOCOLO:**  
**174622/22**

**Razão Social**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS

**CNPJ/CPF**

CNPJ: 01.067.479/0001-46

**Nome Fantasia**

ANAPOLIS PREFEITURA GAB DO PREFEITO

**Fone**

(62)991608437

**Finalidade**

FUNCIONAMENTO

**Número CBMGO**

1873664102

**Projeto Aprovado**

110848/18

**CNAE**

9311500

**Endereço**

AV. BRASIL SUL, QD.:ESTÁDIO JONAS DUARTE LT..., JARDIM ANA PAULA, ANÁPOLIS, 75123160

**Ocupação/Uso**

Local de Reunião de Público

**Divisão**

F-3

**Descrição**

gestão de instalações de esportes

**CNAE Secundário**

NÃO INFORMADO

**Divisão**

NÃO INFORMADO

**Descrição CNAE Secundário**

NÃO INFORMADO

**Carga de Incêndio**

150.0 MJ/m<sup>2</sup>

**Área**

4200.0 m<sup>2</sup>

**Altura**

menor que ou igual 6 metros

**Risco**

BAIXO

**Quartel Responsável**

3º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR

**Data de emissão**

03/01/2023

**Data de validade**

06/12/2023

**Observação:**

art: 1020220288389; 1020220284445; 1020220287539;

obs.: sistema preventivo existente: 1 extintor co2 5-b:c; 11 extintor po 20-b:c; 6 extintor agua 2-a; EDIFICAÇÃO PARCIALMENTE CERTIFICADA (ÁREA TOTAL 8.916 M2 E ÁREA CERTIFICADA 4200M2). O SETOR EM OBRAS DEVERÁ PERMANECER ISOLADOS. PÚBLICO MÁXIMO 10. 000 PESSOAS. CONFORME PROJETO 110848/18.

Este Certificado de Conformidade deve permanecer na edificação a ser afixado em local visível ao público.

É responsabilidade do responsável, a qualquer título, da edificação ou área de risco a manutenção das medidas de segurança contra

Estará sujeito às sanções previstas na Lei 15.802/2006 (cassação, multa, interdição, embargo e outras) o responsável, a qualquer título, que:

-utilizar ou destinar, de forma diversa de sua finalidade, quaisquer equipamentos de segurança contra incêndio e pânico instalados ou que fazem parte das edificações;

**Código de controle do CERCON: 13da2cfed6a0e**

A autenticidade deste Certificado deverá ser confirmada na página do

<http://www.bombeiros.go.gov.br>

Unidade de Atendimento: 3º batalhão bombeiro militar

ANÁPOLIS, 3 de janeiro de 2023.

**EMERGÊNCIA**  
**LIGUE**  
**193**

vistorias.bombeiros@gmail.com

praça presidente vargas, sn, jardim américa, anápolis, 75115685

**Telefone para dúvidas e consultas:62 3328 5825**