



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

PROTOCOLO:
75870/23

Razão Social

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

CNPJ/CPF

CNPJ: 32.712.376/0001-15

Nome Fantasia

ESTADIO OLÍMPICO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA

Fone

(62)984015641

Finalidade

FUNCIONAMENTO

Número CBMGO

2463502666

Projeto Aprovado

NÃO INFORMADO

CNAE

9319101

Endereço

ESTÁDIO OLÍMPICO: AVENIDA PARANAÍBA COM RUA 74, QD.:00 LT.:00, ESTÁDIO OLÍMPICO, SETOR CENTRAL, GOIÂNIA, 74025010

Ocupação/Uso

Local de Reunião de Público

Divisão

F-3

Descrição

produção e promoção de eventos esportivos

CNAE Secundário

NÃO INFORMADO

Divisão

NÃO INFORMADO

Descrição CNAE Secundário

NÃO INFORMADO

Carga de Incêndio

150.0 MJ/m²

Área

23224.02 m²

Altura

maior que 12 e menor igual a 30

Risco

BAIXO

Quartel Responsável

COMANDO DE ATIVIDADES TÉCNICAS

Data de emissão

04/01/2024

Data de validade

20/04/2024

Observação:

ART: Não Consta.

Obs.: Sistema Preventivo Existente: 1 SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS; 1 SISTEMA FIXO E MÓVEL; 1 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PROJETO APROVADO 78268/14. PÚBLICO 10.000

Este Certificado de Conformidade deve permanecer na edificação a ser afixado em local visível ao público.

É responsabilidade do responsável, a qualquer título, da edificação ou área de risco a manutenção das medidas de segurança contra

Estará sujeito às sanções previstas na Lei 15.802/2006 (cassação, multa, interdição, embargo e outras) o responsável, a qualquer título, que:

-utilizar ou destinar, de forma diversa de sua finalidade, quaisquer equipamentos de segurança contra incêndio e pânico instalados ou que fazem parte das edificações;

Código de controle do CERCON: 564124b7670d2

A autenticidade deste Certificado deverá ser confirmada na página do

<http://www.bombeiros.go.gov.br>

Unidade de Atendimento: comando de atividades técnicas

GOIÂNIA, 4 de janeiro de 2024.

EMERGÊNCIA
LIGUE
193

cbmgo.cat.secip@gmail.com

rua c-124 esquina com c-117, qd.: 219, s/n, jardim américa, goiânia, 74255320

Telefone para dúvidas e consultas:62-32861500