



# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

**PROTOCOLO:**  
**118770/24**

**Razão Social**

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU

**Nome Fantasia**

ESTÁDIO MUNICIPAL SERRA GRANDE

**Finalidade**

FUNCIONAMENTO

**Número CBMGO**

35065961466

**Projeto Aprovado**

93696/22

**CNAE Primário**

9311500

**Endereço**

AV. SERRA GRANDE QD 33, QD.:0 LT.:0, Nº 0 APTO.:0, SUL II, URUAÇU, 76400000

**Ocupação/Uso**

Local de Reunião de Público

**Divisão**

F-3

**Descrição**

gestão de instalações de esportes

**CNAE Secundário**

NÃO INFORMADO

**Divisão**

NÃO INFORMADO

**Descrição CNAE Secundário**

NÃO INFORMADO

**Carga de Incêndio**

150.0 MJ/m<sup>2</sup>

**Área**

915.35 m<sup>2</sup>

**Altura**

terreo

**Risco**

BAIXO

**Quartel Responsável**

11ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO

**Data de emissão**

06/08/2024

**Data de validade**

18/07/2025

**Observação:**

ART: 1020220131943; 1020240219675;

Obs.: Sistema Preventivo Existente: 4 EXTINTOR PO 2-A:20-B:C; 2 EXTINTOR CO2 5-B:C. CAPACIDADE MÁXIMA DE 3000 PESSOAS.

Este Certificado de Conformidade deve permanecer na edificação e ser fixado em local visível ao público.

É de responsabilidade do responsável, a qualquer título, da edificação ou área de risco a manutenção das medidas de segurança

Estará sujeito às sanções previstas na Lei 15.802/2006 (cassação, multa, interdição, embargo e outras) o responsável, a qualquer título, que:

-utilizar ou destinar, de forma diversa de sua finalidade, quaisquer equipamentos de segurança contra incêndio e pânico instalados ou que fazem parte das edificações;

**Código de controle do CERCON: 8706b08b2557c**

A autenticidade deste Certificado deverá ser confirmada na página do

<http://www.bombeiros.go.gov.br>

Unidade de Atendimento: 11ª companhia independente

URUAÇU, 6 de agosto de 2024.



**EMERGÊNCIA**  
**LIGUE**  
**193**

cbmgo.urucu.secip@gmail.com

av. 2011 área 3, s/n, aeroporto ii etapa, uruaçu, 76400000

Telefone para dúvidas e consultas: 62 3357 2506