



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

PROTOCOLO:
77500/25

Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS

Nome Fantasia

ESTÁDIO JONAS DUARTE

Finalidade

FUNCIONAMENTO

Número CBMGO

19871054988

Projeto Aprovado

30342/25

CNAE Primário

9319101

Endereço

AVENIDA BRASIL SUL, QD.:ESTÁDIO JONAS DUARTE LT...:, ESTÁDIO JONAS DUARTE, VILA MIGUEL JORGE, ANÁPOLIS, 75000000

Ocupação/Uso

Local de Reunião de Público

Divisão

F-3

Descrição

produção e promoção de eventos esportivos

CNAE Secundário

NÃO INFORMADO

Divisão

NÃO INFORMADO

Descrição CNAE Secundário

NÃO INFORMADO

Carga de Incêndio

150.0 MJ/m²

Área

9743.84 m²

Altura

menor que ou igual 6 metros

Risco

BAIXO

Quartel Responsável

3º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR

Data de emissão

02/07/2025

Data de validade

12/05/2026

Observação:

ART: 1020250155478; 1020250012414; 1020240090915; 1020250080234;

Obs.: Sistema Preventivo Existente: 1 SISTEMA DE HIDRANTES OU MANGOTINHOS; 1 SEGURANÇA ESTRUTURAL; 1 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA; 1 SISTEMA MÓVEL. PÚBLICO MÁXIMO 13.000 PESSOAS.

Este Certificado de Conformidade deve permanecer na edificação e ser fixado em local visível ao público.

É de responsabilidade do responsável, a qualquer título, da edificação ou área de risco a manutenção das medidas de segurança

Estará sujeito às sanções previstas na Lei 15.802/2006 (cassação, multa, interdição, embargo e outras) o responsável, a qualquer título, que:

-utilizar ou destinar, de forma diversa de sua finalidade, quaisquer equipamentos de segurança contra incêndio e pânico instalados ou que fazem parte das edificações;

Código de controle do CERCON: 581b8aaee756e

A autenticidade deste Certificado deverá ser confirmada na página do

<http://www.bombeiros.go.gov.br>

Unidade de Atendimento: 3º batalhão bombeiro militar

ANÁPOLIS, 2 de julho de 2025.



EMERGÊNCIA
LIGUE
193

vistorias.bombeiros@gmail.com

praça presidente vargas, sn, jardim américa, anápolis, 75115-685

Telefone para dúvidas e consultas: 62 3328 5825